

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
30 марта 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 539**  
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 4, п. 1, 2, 3.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 4.  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 1 ГВС. Подъезд № 2 ТВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1372	548 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013652	49683 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014410	49682 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	15341	83 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15341	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171753	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171738	4,6 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
ГВС					
МФ Ø 50 гвс Т3	201012874	12903 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015.	30.04.2019
МФ Ø 50 гвс Т4	201015824	12069 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15189	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15189	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171704	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171712	4,6 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		5099 ч			
			Всего установлено пломб: 19 шт. (в т. ч. 10 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 30.04.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС  
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись