

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
08 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2967

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Г.

по адресу: _____
(наименование потребителя)
г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Г.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: КГКУ "ЦЗН г. Норильска". ИП Федоров

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1476		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201006931	6903 м ³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171622	4,5 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
часы работы		18175 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись