


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 20 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 " " " 2017 г.  
 29.09.2017

**АКТ № 2021**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя  
**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 30, п. 1, 2.**  
 (наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 30.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Жарптица"плюс" S= 472,9 м<sup>2</sup>

Состав оборудования :

Подъезд № 1 ГВС. Подъезд № 2 ТВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1392	2080 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201015902	233509 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201013475	235232 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16739	57 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16739	51 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186692	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2016
КОРУНД-ДИ Р2	171616	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		829 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201007801	50046 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 гвс Т4	201015770	44290 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н гвс t3	16723	56 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16723	51 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171735	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171706	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		16062 ч			
			Всего установлено пломб: <b>20 шт.</b> (в т. ч. <b>11 шт.</b> на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**





Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_