

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 "10" 11.2017 2017 г.

**АКТ № 2146**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 26.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 26.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1503	960 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014261	96063 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013493	94334 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	17015	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	17015	47 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186798	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171826	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		286 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201006954	20483 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013437	16761 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16908	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16908	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		6432 ч			
				Всего установлено пломб: <b>15 шт.</b> (в т. ч. <b>6 шт.</b> на зап. арм.)	

Возможна работа в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом"/Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_