


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "07.07.2017" 2017г.

АКТ № 1202.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 7 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 7.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3285	19 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201013160	1593 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 65 Т2	201014083	1549 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16886	78 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16886	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171840	4,8 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171838	3,8 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		3 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012454	34932 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013440	33671 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16716	77 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16716	74 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5212 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____