


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 07.06.2017 2017г.

АКТ № 1261.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 14, под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 14.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4744		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 40 В1	201007806	4331 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171658	4,0 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
часы работы		3518 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.


По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик А.А. Ревин


(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Лицицкий

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____