

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 декабря 2017 г.

АКТ № 3514

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 30 (п. 1- 2).

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 30.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2109		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 32 В1	201006942	2694 м ³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171869	4,9 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		13640 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись