

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
01 декабря 2017 г.

### АКТ № 3513

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 30 (п. 1- 2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 30.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

в следующем составе оборудования :  
Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2109	334 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201014258	25114 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017759	24205 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	16910	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16910	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171871	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171832	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012524	4162 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009396	3195 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17024	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17024	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		13640 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.**

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись