

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

### АКТ № 3518

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 12 под. 1, 2,3.**  
 (наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
 В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4660	1473 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013941	131319 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013382	127438 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16989	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16871	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186496	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		07.04.2016.	07.04.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	171660	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2015	27.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201003261	30837 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014422	21781 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t1	16989	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	16871	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		6595 ч			
			Всего установлено пломб: <b>13 шт.</b> (в т. ч. <b>4 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

*А.А. Ревин*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*А.Н. Ерёмченко*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_