

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 1256.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 12 под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 12.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4660	2405 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013941	212869 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013382	207005 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16989	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16989	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186496	5,2 кгс/см ²		07.04.2016.	07.04.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	171660	4,5 кгс/см ²		27.07.2015	27.07.2019
ГВС		632 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201003261	15802 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014422	9663 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t1	16871	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	16871	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1816 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____