


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 " " " 2017 г.
 29.09.2017

АКТ № 1899

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 16 под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3329	2168 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201013946	103806 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013384	98970 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16861	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16861	46 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186490	6,5 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171610	5,7 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		355 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013170	26274 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013724	28896 т	на приборе 1 шт.	28.07.2015	28.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17012	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17012	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		7682 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____