


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 01.11.2017 г.

АКТ № 2222

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6109	91 Гкал	на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 65 Т1	201014259	10710 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013504	10302 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	34967	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34967	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171873	6,8 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171837	6,3 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		91 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201014248	10710 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013432	10302 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16997	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16997	48 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		687 ч			
			Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____