

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oa0-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 декабря 2017 г.

**АКТ № 3512**

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Ж (п. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Ж.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ЗОТ "Открытое сердце". ИП Филиппова Е.Д. Отдел МВД России

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3750		1 шт. на приборе.	01.09.2016	01.09.2020
МФ Ø 32 В1	201014240	91 м³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170728	5,5 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		7330 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1975		1 шт. на приборе.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 32 В1	201009581	69871 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171275	5,5 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		15325 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1975		1 шт. на приборе.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 32 В1	201015595	18055 м³	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181601	5,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		15325 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 