

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
08 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2971**

**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 56 под. 1, 2.**

(наименование потребителя)

по адресу:

**г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 56.**

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования:

ТЦ ПЧ-41

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2354		1 шт. на приборе.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 32 В1	201013414	1314 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170750	6,9 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		6583 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_