

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
01 декабря 2017 г. 11 : 43

### АКТ № 3506

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2В, под. 1, 2, 3.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2В.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

в следующем составе оборудования :

ТС тех. этаж. ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1364	1238 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014028	141835 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013630	137965 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15338	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15338	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170817	6,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170861	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013539	14087 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007457	11196 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15192	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15192	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3099 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись