


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 0.11.2017 2017 г.

АКТ № 2117

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5985	221 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 100 Т1	201014071	34313 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014321	33381 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	15344	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15344	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171194	5,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171152	5,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
ГВС		248 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014156	4726 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014108	1622 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t1	15187	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15187	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		805 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" / Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись