

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3560
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40А.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40А.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4712	671 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201013749	45630 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013517	44602 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16863	66 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16863	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188149	6,0 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171815	5,6 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201009586	9037 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013447	7601 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17037	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17037	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5639 ч			
			Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)



 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____