

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г.

АКТ № 3516

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 1, (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 1.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2530		1 шт. на приборе.		
МФ Ø 32 В1	201013686	797 м³	1 шт. на приборе.	09.07.2015	09.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181674	5,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		565 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4521		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 32 В1	201019793	3913 м³	1 шт. на приборе.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	170810	5,5 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		8076 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 09.07.2019 г.

Представители:



Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	
Дата	
Дата	