

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 декабря 2017 г.

### АКТ № 3515

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 1, (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 1.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
 В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2530	162 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 80 Т1	201013669	29627 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013354	29541 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	15264	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15264	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181465	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181461	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201006957	1165 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009377	1163 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15141	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15141	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		565 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Возможна работа в реверсном режиме.

ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4521		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201013546	25036 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201005912	21282 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15124	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15124	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		8076 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 