

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 13 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2931

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 9, (под. 1- 4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод "утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1537		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201016178	3838 м³	1 шт. на приборе.	03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181455	5,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		10283 ч			
			Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3289		1 шт. на приборе.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201009400	1105 м³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181707	5,7 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		9256 ч			
			Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9 в подъезде № 3					
МФ Ø 25 В1	201009778	1645 м³	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181733	5,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		9256 ч			
			Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		


На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____