

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 _____ И.В. Жданович
 " " 2017г.
 07.07.2017

АКТ № 1238.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 4 (п. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 4.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Имидж" (S=33,8 м²). Агентство ЗАГС (S=404,9 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4632	462 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201014449	31765 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013735	31031 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15273	92 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15273	79 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186967	4,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170895	3,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014169	10323 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013923	9169 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15156	92 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15156	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3756 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____