

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
08 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2896**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9 (п. 1).**

(наименование потребителя)  
по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Управление культуры

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1522		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201005715	9966 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171587	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3631 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись