


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 01.11.2017 2017 г.

**АКТ № 2207**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9 (п. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Управление культуры (S=485,2 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1522	363 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014035	19100 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014327	17027 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	14633	60 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14633	45 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192758	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181749	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
ГВС		181 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201013204	6739 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201018167	3537 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	17059	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17059	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1728 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_