

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
07 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3422

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 7 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск , ул. Комсомольская 7.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

Состав оборудования :

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2086		на приборе 1 шт.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201017821	11426 м³	1 шт. на приборе.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188066	3,6 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		9753 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4630		на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017689	4257 м³	1 шт. на приборе.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188229	3,5 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		7208 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 12.01.2020 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Инженер ООО "Жилтрест" Колесникова Т.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись