

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3235
Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21 (под. 1-4).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
г. Норильск, ул. Орджоникидзе 21.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Спортивест" (S=634,2 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3233	754 Гкал	на приборе 1 шт.	13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201017453	17846 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017394	11022 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34696	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34696	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185824	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186031	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017594	2851 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1541	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4899 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____