

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3194
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 36 (под. 1).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 36.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Алкомаркет" (S=194,2 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4685	267 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013667	19829 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013336	17823 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34688	59 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34688	47 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190706	6,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181694	5,2 кгс/см ²		28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201011665	3759 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017272	2361 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33456	59 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33456	49 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		2762 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 09.07.2019 г., по горячей воде до 09.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____