

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 16 апреля 2018 г.

АКТ № 760

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 22, под. 1.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Ключкина С.В. (127-128) S= м²
 ООО "ЗЕВС" (пом. 124). S= м²
 ИП Бычкова Е.В. (пом. 104, 109-111). S= м²
 ООО УК "Город" пустующие помещения № 101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 115, 118б, 119, 120, 121, 122, 123. S= м²

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1712	802 Гкал	на приборе 1 шт.	25.10.2017	25.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201014514	40437 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013603	38436 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	16758	67 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16758	54 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186720	6,2 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171716	5,7 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013207	7513 т	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201003254	6348 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	16736	67 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16736	62 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		1488 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 08.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____