


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"25" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" " " " 2018г.  
07.07.2018

АКТ № 111

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла  
учета холодной воды, в результате чего установлено:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 55 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 55.

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением  
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4588		на приборе 1 шт.	11.11.2016	11.11.2020
МФ Ø 40 В1	201005709	5932 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171019	7,1 кгс/см <sup>2</sup>		11.07.2015	16.07.2019
часы работы		6552 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

5.07.18  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись