

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
30 марта 2018 г. 11 : 43

АКТ № 559

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 63а (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 63а.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1973		1 шт. на приборе.	28.01.2016.	28.01.2020.
МФ Ø 32 В1	201016039	547 м³	1 шт. на приборе.	26.11.2015.	26.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181634	7,8 кгс/см²		03.12.2015.	03.12.2019.
часы работы		19328 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 26.11.2019. г .


Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)




Дата Подпись



Дата Подпись



Дата Подпись



Дата Подпись