

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 30 марта 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 558**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 63а (под.1).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов, 63а.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Состав оборудования:

Подъезд № 1

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                             | Дата поверки |             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|
|                |                 |                                     |  |              |             |
| ВКТ-9          | 1973            | 690 Гкал                            | на приборе 1 шт.   | 28.01.2016.  | 28.01.2020. |
| МФ Ø 65 Т1     | 201016115       | 39582 т                             | на приборе 1 шт.   | 28.11.2015.  | 28.11.2019. |
| МФ Ø 65 Т2     | 201016076       | 51919 т                             | на приборе 1 шт.   | 28.11.2015.  | 28.11.2019. |
| КТСП-Н t1      | 8907            | 81 °С                               | на приборе 1 шт.   | 01.07.2015.  | 01.07.2019. |
| КТСП-Н t2      | 8907            | 62 °С                               | на приборе 1 шт.   | 01.07.2015.  | 01.07.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 181586          | 5,6 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 03.12.2015.  | 03.12.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 181589          | 5,9 кгс/см <sup>2</sup>             |  | 03.12.2015.  | 03.12.2019. |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201016171       | 537 т                               | на приборе 1 шт.   | 03.12.2015.  | 03.12.2019. |
| КТСП-Н гвс t3  | 4579            | 64 °С                               | на приборе 1 шт.   | 22.07.2015.  | 22.07.2019. |
| часы работы    |                 | 17770 ч                             |  |              |             |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.) |              |             |

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_