

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3097**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 12А (под. 1-3).**

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 12А.  
(наименование потребителя)  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2482	954 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201012868	32257 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201016129	28711 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	8920	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8920	42 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181781	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181815	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201015716	4055 т	на приборе 1 шт.	14.11.2015	14.11.2019
КТСП-Н гвс t3	4539	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11021 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 30.04.2019 г., по горячей воде до 22.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись