


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"_____"
23.06.2017 2017г.

АКТ № 888.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 19 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 19.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Михайлова Н.М. (S=713,5 м²). ООО "Мед-фарм-проект" (S=118,5 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1993	117 Гкал	на приборе 1 шт.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 40 Т1	201018155	6141 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
МФ Ø 40 Т2	201015772	5809 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	34685	76 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34685	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181427	6,4кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181421	5,3кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201017985	727 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020893	378 т	на приборе 1 шт.	07.09.2016	07.09.2020
КТСП-Н гвс t3	15169	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15169	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2484 ч			
			Всего установлено пломб:	12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____