

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017г.
10.08.2017

АКТ № 1118.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 42 (под. 1-8).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 42.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ПАО "Сбербанк" (S=596,28 м²). ООО "Кольчуга" (S=307 м², S=318,7 м²).

ИП Филиппенко И.В. (S=110,04 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| ВКТ-9 | 4512 | | на приборе 1 шт. | 15.11.2016 | 15.11.2020 |
| МФ Ø 25 В1 | 201017254 | 2433 м ³ | на приборе 1 шт. | 18.03.2016 | 18.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 185954 | 5,5 кгс/см ² | | 25.03.2016 | 25.03.2020 |
| часы работы | | 3396 ч | | | |
| | | | | Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.) | |

Подъезд № 8

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| ВКТ-9 | 4519 | | на приборе 1 шт. | 16.11.2016 | 16.11.2020 |
| МФ Ø 25 В1 | 201018036 | 5744 м ³ | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 185911 | 5,5 кгс/см ² | | 25.03.2016 | 25.03.2020 |
| часы работы | | 2220 ч | | | |
| | | | | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| По холодной воде | допускается | до 18.03.2020 г. |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

Представители:

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись