

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3085**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Мира, 4 (под.1-3).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 4.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

**Субабоненты: ООО "Торговая компания "ТИНК" (магазин).**

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2196	983 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016.	05.02.2020.
МФ Ø 50 Т1	201012891	34350 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015.	30.04.2019.
МФ Ø 50 Т2	201015847	31296 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015.	21.11.2019.
КТСП-Н t1	31516	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	31516	44 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171076	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015.	10.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171051	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015.	10.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201015885	4572 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015.	20.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	165	50 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		11217 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 30.04.2019 г., по горячей воде до 20.11.2019 г.**


**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17   
 Дата Подпись

29.11.17   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись