


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 19.07.2017 2017г.

АКТ № 72.

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Мира, 7 (под. 1-7).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 7 к-1, к-2.

и проверена комплектность необходимой технической документации для ввода узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Плазма".

в следующем составе оборудования:

к-1 Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2489		1 шт. на приборе.	23.03.2016.	23.03.2020.
МФ Ø 32 В1	201016041	8331,615 м³	1 шт. на приборе.	17.07.2015.	17.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171082	6,1 кгс/см²		16.07.2015.	16.07.2019.
часы работы		11264,75 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2442		1 шт. на приборе.	23.03.2016.	23.03.2020.
МФ Ø 25 В1	201016177	1467 м³	1 шт. на приборе.	15.07.2015.	15.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171057	5,8 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
часы работы		3504 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017г.

По холодной воде	допускается	до 15.07.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____