


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "14" сентября 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 "14" сентября 2016г.

**АКТ № 1589.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Мира, 8а (под.1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 г. Норильск, ул. Мира, 8а.  
 по адресу:  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Швец Н.Н. (м-н "Аквапласт").

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2503	142 Гкал	на приборе 1 шт.	29.03.2016.	29.03.2020.
МФ Ø 50 Т1	201017503	1452 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 Т2	201017403	1117 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н t1	34674	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	34674	38 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170759	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	170818	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 25 гвс Т3	201014004	1284 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	243	50 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		2760 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	до начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 11.07.2019 г.

**Представители:**





Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
