

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"31" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 07.08.2018 " 2018г.

АКТ № 121
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская 8 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Московская 8.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1706	152 Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013111	6490 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201014407	5948 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	15283	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15283	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171224	5,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170823	5,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201007711	804 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013998	156 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15146	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15146	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		5208 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 14.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

5.02.18
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"31" января 2018 г. 15:20

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"07.02.2019" 2018г.

АКТ № 122

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская 8 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Московская 8.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1706		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013689	984 м ³	1 шт. на приборе.	09.07.2015	09.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170819	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		5208 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

5.02.19 
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись