


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "13" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 1585.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская, 23 (под.1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 23.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Застрожнова Т.Б.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2093	222 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016.	18.01.2020.
МФ Ø 65 Т1	201015982	8528 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201016090	5290 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
КТСП-Н t1	16862	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н t2	8919	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171563	6,6 кгс/см ²		22.07.2015.	22.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	170957	6,5 кгс/см ²		11.07.2015.	11.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201006951	2992 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014305	1389 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015.	17.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	8989	62 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015.	10.06.2019.
КТСП-Н гвс t4	8989	56 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015.	10.06.2019.
часы работы		3576 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	до начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____