


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"17" июня 2016г. 90:00ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"30" 06 2016г.

АКТ № 1092.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А (п. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2361		1 шт. на приборе.	06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 40 В1	201005719	1123 м³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171743	4,9 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		415 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись