


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения допуска
 "03" марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 12 " 03 2016г.

АКТ № 282.

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 13 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 13.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1583	77 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014268	6026 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014088	5954 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16902	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16902	68 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171872	5,4кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171827	4,3кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201014212	198 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013458	84 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17013	82 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17013	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		288 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____