


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "17" июня 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 "17" 06 И.В. Жданович  
 2016г.

**АКТ № 1028.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15 (п. 1- 2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1987	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014256	т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017307	т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16896	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16896	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186093	кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171714	кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012519	111 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013449	105 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17027	64 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17027	61 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		317 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись