


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "21" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.
 09.12.2016

АКТ № 2038.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15 (п. 1- 2).
(наименование потребителя и его эбонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1690	73 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014256	8344 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017307	8082 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16896	61 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16896	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186093	5,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171714	4,5 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		133 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012519	2948 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013449	2815 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17027	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17027	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		432 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____