


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 07.07.2017 " 2017г.

АКТ № 1231.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1А, (под. 1, 2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1А.
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1543		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201014134	13543 м ³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181658	4,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		13543 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)





Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____