


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"21" ноября 2016г. 09:00ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
"15.12.2016" 2016г.

**АКТ № 2695**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 5 (п. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 5.  
холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: к.2 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей (S=145,4 м<sup>2</sup>)

Таймырский ЛО МВД (S=87,4 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2357		на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 32 В1	201013257	481 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171566	4,9 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1019 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)	

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1476		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201006956	2386 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171581	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		10049 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 22.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_