

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 16 апреля 2018 г.

**АКТ № 755**

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 17, под. 1, 2, 3.**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: ИП Шелепов С.П. ( $S = 242 \text{ м}^2$ )

Состав оборудования:

подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2122	42 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2018	15.01.2022
МФ Ø 65 Т1	201013481	3187 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013312	3107 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16745	66 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16745	56 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190427	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171782	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		7,5 Гкал			
МФ Ø 25 гвс	201008091	145 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс	4586	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		432 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. <b>2 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 