


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"29" апреля 2016г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " " 2016г.

АКТ № 790.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20, под. 1.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20.**
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Кутелев М.К. Т2 Мобайл. Управление имущества пл.- 790,4 м²

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1428 | | 1 шт. на приборе. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1 | 201013479 | 549 м ³ | 1 шт. на приборе. | 03.07.2015 | 03.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171313 | 5,5 кгс/см ² | | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| часы работы | | 3920 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| По холодной воде | допускается | до 28.05.2019 г. |
|------------------|-------------|------------------|

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____