

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"12" июня 2018 г.

### АКТ № 1210

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20, под. 1.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты после Узла учёта: ИП Кутелев Н.К. (S= 21,4 м<sup>2</sup>)  
Т2 Мобайл. (S= 18,8 м<sup>2</sup>)

Состав оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	7941	53 Гкал	на приборе 1 шт.	20.11.2017	20.11.2021
МФ Ø 80 Т1	201013682	7410 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013661	7274 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н t1	15290	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15290	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192646	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	170900	4,1 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014151	917 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009375	822 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15072	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс Т4	15072	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		432 ч			

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя

Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"12" июня 2018 г. 11:20

### АКТ № 1211

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20, под. 1.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**не соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты после Узла учёта: ИП Кутелев Н.К. (S= 21,4 м<sup>2</sup>)  
Т2 Мобайл. (S= 18,8 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7941		1 шт. на приборе.	20.11.2017	20.11.2021
МФ Ø 25 В1	201013479	41 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171313	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		432 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_