

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
25 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3601

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 24 (под. 1-3).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 24.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2307		на приборе 1 шт.	02.11.2017	02.11.2021
МФ Ø 40 В1	201008015	877 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170867	3,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		561 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____