

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 сентября 2018 г. 11:25

АКТ № 1834
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 24 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 24.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: Установлен теплообменник

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2307	4349 Гкал	на приборе 1 шт.	02.11.2017	02.11.2021
МФ Ø 100 Т1	201014079	372593 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014382	364505 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	15289	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15289	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186696	5,2 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170853	3,6 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012516	17282 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201005917	14910 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15115	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15115	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		6755 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____