


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 13.12.2016 2016г.

АКТ № 24/11.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 39, (п. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Альянс-2006" (S=285,5 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2025	66 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016.	15.01.2020.
МФ Ø 100 Т1	201014488	4138 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201013629	4019 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015.	08.07.2019.
КТСП-Н t1	14629	75 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015.	24.06.2019.
КТСП-Н t2	14629	61 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015.	24.06.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171193	6,1 кгс/см²		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181603	6,4 кгс/см²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201014434	647 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201001996	522 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	15133	74 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	15133	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
часы работы		60 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____